



* W przypadku pomieszczeń mokrych na jastrychu dociskowym należy przewidzieć odpowiednią izolację podpłytkową
W przypadku obciążenia wodą wg klasy W1-E przy słabej przepuszczalności gruntu $k \leq 10^{-4}$ m/s wymagane jest wykonanie drenażu.

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTÓW I WSPARCIA TECHNICZNEGO

Sopro Polska Sp. o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
tel. 608 592 328, 602 283 104
e-mail: dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl

Sopro